

Appalto per il “Servizio di manutenzione degli impianti e degli immobili ricadenti nel sedime dell'aeroporto di Catania Fontanarossa” CIG: 6444806627

CHIARIMENTO 49.

Domanda 49.

Considerato che al fine del raggiungimento dell'obiettivo del risparmio sul consumo energetico, è interesse della scrivente proporre un sistema di impianto fotovoltaico da inserire sulla copertura della aerostazione; si chiede a codesta spett.le Amministrazione, di voler indicare il carico massimo ammissibile sulla copertura.

Risposta 49.

In base al progetto approvato dal Genio Civile di Catania, presentato dal professionista incaricato di redigere i calcoli strutturali, è riportata la seguente analisi dei carichi:

- Sovraccarico permanente totale 30Kg/mq
- Sovraccarico accidentale 60Kg/mq